

# Richtlijnen brandveiligheid

## Voorzorgsmaatregelen

1. Bij elk gebruik van het lokaal moeten alle deuren die als vluchtweg dienen (in/uitgang + 2 nooduitgangen) ontsloten worden. Er moet op toegezien worden dat de doorgang naar deze vluchtwegen altijd vrijgehouden wordt.
2. Boven elke vlucht deur is een noodverlichting voorzien. Het is ten strengste verboden deze noodverlichting af te dekken, of de stekker van de noodverlichting uit te trekken.
3. Het is ten strengste verboden gasflessen (volle en/of lege) in de lokalen te gebruiken of te stockeren. Gasflessen worden buiten bewaard, en aangesloten via de daardoor voorziene leiding aan de straatkant. Na elk gebruik van de fornuizen in de keuken moet de gaskraan onmiddellijk terug gesloten worden.
4. Er zijn 4 brandblussers voorzien in het gebouw:
  - 2 brandblussers in de zaal
  - 1 brandblusser in de keuken
  - 1 automatische brandblusser in de CV ruimteDeze brandblussers mogen niet verplaatst worden, en er moet voor gezorgd worden dat ze steeds bereikbaar blijven.
5. De branddeur naar de CV ruimte moet steeds dicht blijven (een pomp op de deur is voorzien; deze mag niet geblokkeerd worden).

## Bij brand

1. Blijf kalm en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Iedereen verzamelt op de parking aan de overkant van de Vijverstraat.
2. Verwittig brandweer Landen:
  - Voor dringende interventies, bel je het nummer 100
  - Telefoonnummer brandweer kazerne: 011/83.22.88

